



# 检 验 报 告

No: 2023591400000645

样品名称 天然气

委托单位 阜新港华燃气有限公司

检验类别 委托检验

抚顺市产品质量监督检验所

## 抚顺市产品质量监督检验所

## 检 验 报 告

№: 2023591400000645

专业序号: 石化 05--0274

共 2 页 第 1 页

样品名称	天然气		
样品标示商标	****	标示规格型号	一类
标示生产日期	未标明生产日期	标示批号	双汇
标示执行标准	GB17820-2018	标示样品等级	不分等级
委托单位名称/地址及电话	阜新港华燃气有限公司/地址:****; 电话:15042515115		
标示生产单位名称/地址及电话	未标明生产单位		
样品到达日期	2023/05/06	送样人员	张培钧
样品数量	3 升	样品特征及状态	样品完好, 符合检验要求
检验依据	GB17820-2018		
检验项目	组分、相对密度、高位发热量等共 5 项		
检 验 结 论	依据 GB17820-2018 标准检验, 所检项目符合标准要求。  签发日期 2023 年 5 月 8 日		
备 注			

马金山批准:

马金山

韩杨审核:

韩杨

代堪亮主检:

代堪亮

抚顺市产品质量监督检验所  
检 验 报 告

No: 2023591400000645

共 2 页第 2 页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果	单项结论
1	高位发热量, MJ/m <sup>3</sup>		≥ 34.0	43.8	合格
2	二氧化碳摩尔分数, %		≤ 3.0	未检出 (< 0.02)	合格
3	总硫 (以硫计) mg/m <sup>3</sup>		≤ 20	0.890	合格
4	组分, %	甲烷	****	86.25	****
		乙烷	****	9.80	****
		丙烷	****	2.95	****
		异丁烷	****	0.35	****
		正丁烷	****	0.66	****
5	相对密度		****	0.666	****
	以下空白				